



## Sjekkliste for riktig plassering og oppbevaring av avfall

- Fjern alle søppelbeholdere som henger utendørs på veggene til de kommunale bygningene.
- Avfallsbeholdere som det går an å flytte på, skal være låst fast (ikke bare låst).
- Avstanden fra brennbar yttervegg skal være minst 5 meter.
- Håndter og oppbevar avfall og brennbart materiale slik at det ikke er fare for påtenning, selvantenning eller brannspredning - verken innendørs eller utendørs.
- Plasser brennbart avfall som ikke har permanent tilsyn, og som ligger i eller utenfor container eller oppbevaringsenhet, slik at en brann ikke kan smitte til byggverk.
- Du skal ikke plassere avfallet under tak eller halvtak, inntil eller under vindu- eller ventilasjonsåpning, eller på overdekket lasterampe.
- Informer leietakere. Det er ditt ansvar at leietakere av kommunale bygg får informasjon om hva som er riktig plassering av avfallsbeholdere og avfall generelt.